

Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

Управление надзорной деятельности Главного управления МЧС России
по Чеченской Республике

(наименование территориального органа МЧС России)

Чеченская Республика г. Грозный ул. У. Садаева (Тухачевского) 13 т.тел. 8-(8712)-33-24-29. ф.8-(8712)-33-22-41.

E-mail: und_95@mail.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отделения надзорной деятельности по Курчалоевскому району

(наименование органа государственного надзора)

Курчалоевский район с. Курчалой ул. А. Кадырова № 5, 366314, тел. , E-mail: ond-10@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 44/1/34

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по
предотвращению угрозы возникновения пожара**

*Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Корен-Беноевская средняя школа»
Хиди-Хуторского сельского поселения Курчалоевского муниципального района (МБОУ СШ КОРЕН-
БЕНОЕВСКАЯ)*

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя,

отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя

физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора по
пожарному надзору *Израилов М.А.* Отделения надзорной деятельности по № 44

Курчалоевскому району

(наименование органа ГПН)

от « 31 » мая 2018 года, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря
1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 ч 00 мин.

« 6 » июня 2018 г. по 12 ч 00 мин. « 6 » июня 2018 г.

проведена проверка

*Инспектор ОНД и ПР по г. Аргун и Курчалоевскому району УНД ГУ и ПР МЧС России по Чечен-
ской Республике ст. лейтенант внутренней службы Титиев Абдурахман Абдул-Муслимович*

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных
инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку,

*Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Корен-Беноевская средняя школа»
Хиди-Хуторского сельского поселения Курчалоевского муниципального района (МБОУ СШ КОРЕН-
БЕНОЕВСКАЯ) , с. Курень-Беной, ул. Мира 5 .*

наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с

директор МБОУ СШ Абдушарифов У.Х.
(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в
проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безо-
пасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выяв-
ленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	На объекте защиты светильники эксплуатируются со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника.(МБОУ СШ КОРЕНБЕНОЕВСКАЯ)	Правила противопожарного режима в РФ : п/п в) п. 42	17.08.2018	
2	На объекте защиты руководитель организации не обеспечил наличие (исправность) огнетушителей.(МБОУ СШ КОРЕНБЕНОЕВСКАЯ)	Правила противопожарного режима в РФ : п. 478	17.08.2018	
3	Направление движения к пожарным гидрантам и водоемам, являющимся источником противопожарного водоснабжения, должно обозначаться указателями с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения. (МБОУ СШ КОРЕНБЕНОЕВСКАЯ)	Правила противопожарного режима в РФ : п. 55	17.08.2018	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений установленных требований и мероприятий по обеспечению пожарной безопасности будет проведена в рамках внеплановой проверки в августа 2018 г.

(квартал, месяц).

Инспектор Титиев Абдурахман Абдул-Муслимович

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«7» июня 2018г.

М.Л.П.*

Предписание для исполнения получил:

Директор СШ Абдулкадыров Умар Халович

(должность, фамилия, инициалы)



«7» июня 2018г.

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

Телефон доверия:

Главного управления МЧС России по Чеченской Республике в г. Грозном: 8(8712)33-24-25; Северо-Кавказского регионального центра МЧС России в г.Пятигорск: 8(8793)39-99-99